

WETTER

Trockenwetter	[Tage]	22
Regenwetter	[Tage]	8
Schneefall	[Tage]	0
Niederschlag	[mm]	40
Lufttemperatur (Mittel)	[°C]	+ 17,2

ZULAUFMENGEN

Tagesmittelwert	[m ³ /d]	3.716
Monatssumme	[m ³]	111.480
Fremdfäkalien	[m ³]	11,80
Fremdfäkalien verrechnet	[m ³]	11,80

ABWASSERZUSAMMENSETZUNGEN

(Mittelwerte aus 24 h Mischproben, mengenproportional)

PARAMETER	DIMENSION	ZULAUF	ZULAUF BIOLOGIE	ABLAUF	LG. Nr. 8 18.06.2002
Temperatur	[°C]	17,5		18,8	
pH-Wert		7,7		6,5	
Absetzb. Stoffe	[ml/l]	16		0,0	
Ges. Schwebest.	[mg/l]			6,5	35,00
BSB5	[mg/l]	474,97	289	5,57	25,00
CSB	[mg/l]	802,33	485	33,50	100,00
NH4-N	[mg/l]	36,21		0,39	8,00
NO3-N	[mg/l]	1,08		5,63	
NO2-N	[mg/l]	0,40		0,11	
N-Gesamt	[mg/l]	60,72	59,53	7,69	15,00
PO4-P	[mg/l]	4,81		0,86	
P-Gesamt	[mg/l]	9,32	7,72	1,33	2,00

SCHMUTZFRACHTEN

PARAMETER	DIMENSION	ZULAUF	ZULAUF BIOLOGIE	ABLAUF	ABBAU IN %
BSB5	[to]	52,60	32,22	0,62	98,82
CSB	[to]	88,85	54,07	3,75	95,78
NH4-N	[kg]	4.034		44	98,91
NO3-N	[kg]	121		629	
NO2-N	[kg]	45		12	
N-Gesamt	[kg]	6.742	6.636	869	87,11
PO4-P	[kg]	539		97	82,00
P-Gesamt	[kg]	1.036	861	149	85,62

SCHLAMMBEHANDLUNG

		Frischschlamm	Faulschlamm
TS Mittel	[g/l]	49,93	30,32
TS org. Mittel	[%]	80,57	62,71
Monatsmenge	[m ³ /M]	961,00	1.010,10
TS	[t/M]	47,99	30,63
TS organisch	[t/M]	38,66	19,21

ABGABEMATERIAL

Rechengut	[t/M]	0,00
Sand	[t/M]	0,00
Faulschlamm Tobl	[t/M]	99,64

ENERGIE

Strombedarf	[kWh/M]	66.052
Eigenproduktion	[kWh/M]	45.565
Netzeinspeisung	[kWh/M]	28
CH4-Produktion	[m ³ /M]	12.467
CH4-Verbrauch	[m ³ /M]	12.467
Fackel	[m ³ /M]	0
Methangasbedarf	[m ³ /M]	30

SPEZIFISCHE WERTE

EW hydr. (200 l/EWd)	[EW hydr.]	18.580
EW biol. (60g/EWd)	EW biol.]	29.219
Stromverbrauch	[kWh/m ³]	0,59
	[kWh/EWd]	0,08
Eigenproduktion	[%]	68,89
Schlammanfall	[gTS/EWbio]	54,74
CH ₄ -Produktion	[l CH ₄ /kgTSorg.]	322,44
	[l CH ₄ /EW]	14,22

Betriebspersonal: 3,5 Personen mit ca. je 150 Stunden

BESONDERE VORKOMMNISSE

An folgenden Tagen gab es kurzfristig extrem hohe pH-Stöße

Es gab keine pH-Stöße

An folgenden Tagen gab es Überlauf in die Rienz

Es gab keinen Überlauf in die Rienz.

Prozessleitsystem auf Störung

Es gab keinen Ausfall

Ausfall VPN-Kanal

Mit Hilfe des Betriebspersonals wurde das Glasfaserkabel bis zum Betriebsgebäude eingezogen.

Stromausfälle

Am 01.09.2018 um 18.06 Uhr kurzer Stromausfall

Am 06.09.2018 um 20.20 Uhr kurzer Stromausfall

Am 20.09.2018 um 03.35 Uhr kurzer Stromausfall

Stromschwankungen-Überspannung

Es gab keine Stromschwankungen

USV Anlage auf Störung

Es gab keinen Ausfall

Anlagentechnik

Seit Beginn des Jahres haben wir Schaumprobleme im Faulturm. Auch unsere Experten Christian Ebner und sein Team finden die Ursache nicht. Wir geben nicht auf und suchen weiter.

Verfahrenstechnik

Es gab keine besonderen Vorkommnisse. Die Ablaufwerte sind sehr gut.

Anlagenbesichtigungen

Es gab keine Besichtigungen.

Hauptsammler

Es gab keine besonderen Vorkommnisse.

Stand der Kleinprojekte

Es gibt zurZeit keine Kleinprojekte was die Kläranlage Unteres Pustertal betrifft.

Stand der Investitionsprojekte

U03_18 Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Unteres Pustertal-Mühlbach

Das Projekt wurde erstellt mit Datum 30.04.2018. **Projektsumme: 681.073,17 €**

Am 07.05.2018 wird das Investitionsprojekt Herrn Dr. Elmar Stimpfl vorgestellt.

Das Ansuchen an das Amt für Gewässerschutz wird von ARA Pustertal AG am 25.05.2018 gestellt.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat das Projekt in der Sitzung Nr. 04 am 04.06.2018 unter Punkt 5.2 genehmigt.

Das positive technische Gutachten wurde vom Amt für Gewässerschutz mit Akt: A/052A1018/4 am 26.06.2018 ausgestellt.

Das Ansuchen um Finanzierung wurde von der ARA Pustertal AG am 27.06.2018 an das Verwaltungsamt für Umwelt geschickt.

Auslegung der Anlage und Neueinstufung

Die Betriebsgenehmigung wurde am 10.12.2012 mit Prot. Nr. 665207 auf 40.000 EWbio. ausgestellt.

Das maximale Wochenmittel betrug 55.810 EWbiol. im März 2017.

Eine Neuauslegung auf 55.000 EWbio. wurde von Dr. Ing. Roberto Cossetto am 18.09.2017 erstellt. Das Ansuchen an das Amt für Gewässerschutz wurde am 06.08.2018 gestellt.

Folgende Abschnitte waren September in Betrieb:

1 Förderschnecke, 2 Feinrechen, 1 Sandfang, 1 Vorklärbecken, 2 Belebungsbecken, 2 Nachklärbecken, Lüftung und Heizung über Biogas, Schlammvorentwässerung, Schlammfäulung und Schlammmentwässerung.

Datum: 05.10.2018

Unterschrift: Engl Dr. Ing. Konrad

