

WETTER

Trockenwetter	[Tage]	26
Regenwetter	[Tage]	4
Schneefall	[Tage]	1
Niederschlag	[mm]	26
Lufttemperatur (Mittel)	[°C]	+ 3,4

ZULAUFMENGEN

Tagesmittelwert	[m ³ /d]	3.376
Monatssumme	[m ³]	104.662
Fremdfäkalien	[m ³]	51,80
Fremdfäkalien verrechnet	[m ³]	44,80

ABWASSERZUSAMMENSETZUNGEN

(Mittelwerte aus 24 h Mischproben, mengenproportional)

PARAMETER	DIMEN- SION	ZULAUF	ZULAUF BIOLOGIE	ABLAUF	LG. Nr. 8 18.06.2002
Temperatur	[°C]	7,9		8,8	
pH-Wert		7,5		6,9	
Absetzb. Stoffe	[ml/l]	15,0		0,0	
Ges. Schwebest.	[mg/l]			4,1	35,00
BSB5	[mg/l]	604,97	404	7,29	25,00
CSB	[mg/l]	857,03	589	30,42	100,00
NH4-N	[mg/l]	33,69		0,40	8,00
NO3-N	[mg/l]	0,32		3,53	
NO2-N	[mg/l]	0,02		0,05	
N-Gesamt	[mg/l]	52,25	65,35	5,73	15,00
PO4-P	[mg/l]	4,90		0,30	
P-Gesamt	[mg/l]	8,55	7,65	0,54	2,00

SCHMUTZFRACHTEN

PARAMETER	DIMENSION	ZULAUF	ZULAUF BIOLOGIE	ABLAUF	ABBAU IN %
BSB5	[to]	67,14	42,28	0,92	98,79
CSB	[to]	95,12	61,65	3,89	96,42
NH4-N	[kg]	3.548		42	98,82
NO3-N	[kg]	31		369	
NO2-N	[kg]	2		5	
N-Gesamt	[kg]	5.480	6.840	603	89,00
PO4-P	[kg]	512		30	94,14
P-Gesamt	[kg]	896	801	60	93,30

SCHLAMMBEHANDLUNG

		Frischschlamm	Faulschlamm
TS Mittel	[g/l]	56,30	28,42
TS org. Mittel	[%]	86,38	69,02
Monatsmenge	[m³/M]	804,30	823,30
TS	[t/M]	45,28	23,40
TS organisch	[t/M]	39,11	16,15

ABGABEMATERIAL

Rechengut	[t/M]	0,00
Sand	[t/M]	0,00
Faulschlamm	[t/M]	75,85

ENERGIE

Strombedarf	[kWh/M]	57.730
Ankauf Stromlieferant	[kWh/M]	9.312
Stromeigenproduktion	[kWh/M]	46.255
Netzeinspeisung	[kWh/M]	5.057
CH4-Produktion	[m³/M]	13.314
CH4-Verbrauch	[m³/M]	13.261
Fackel	[m³/M]	50
Propangasbedarf	[m³/M]	3

SPEZIFISCHE WERTE

EW hydr. (150 l/EWd)	[EW hydr.]	22.508
EW biol. (60 g/EWd)	[EW biol.]	33.852
EW CSB (120 g/EWd)	[EW CSB]	23.979
Stromverbrauch	[kWh/m ³]	0,55
	[kWh/EWd]	0,06
Eigenproduktion	[%]	92,63
Schlammanfall	[gTS/EWbio]	43,15
Gasproduktion	[l CH ₄ /kgTSorg.]	340,39
	[l CH ₄ /EW]	12,69

Betriebspersonal: 3,5 Personen mit ca. je 150 Stunden

BESONDERE VORKOMMNISSE

An folgenden Tagen gab es kurzfristig extrem hohe pH-Stöße

Es gab keine pH-Stöße

Prozessleitsystem auf Störung

Es gab keine Störung

Stromausfälle

Es gab einen kurzen Stromausfall am 04.02.2023 um 12.05 Uhr ohne Notstrombetrieb.

USV Anlage auf Störung

Es gab keinen USV Ausfall.

Anlagentechnik

Es gab keine besonderen Vorkommnisse.

Verfahrenstechnik

Die Abbauleistung ist sehr gut.

Anlagenbesichtigungen

Es gab keine Anlagenbesichtigung.

Notüberlauf in die Rienz

Es gab einen Überlauf in die Rienz am 20.03.2023; Überlaufzeit: 8,8 Minuten; Überlaufmenge: 14 m³.

Auslegung der Anlage und Neueinstufung

Die Berechnung auf 58.000 EWbio. wurde durchgeführt und das Ansuchen an das Amt für Gewässerschutz wurde am 22.01.2018 gestellt.

Die neue Betriebsgenehmigung wurde vom Amt für Gewässerschutz mit Akt: A/052A1018/1 am 25.03.2019 auf 58.000 EW ausgestellt.

Maximale absolute Werte

Das maximale absolute Wochenmittel betrug im August 2021 64.212 EWbiol. vom 16.08.2021 bis 22.08.2021
Der maximale absolute Tageswert 2020 betrug 90.533 EWbio. am 22.08.2020.
Der maximale absolute Monatsmittel betrug im August 2021 58.016 EWbio.

Maximale Werte 2023

Das maximale Wochenmittel 2023 betrug 53.174 EWbiol. vom 26.12.2022 bis 01.01.2023
Der maximale Tageswert 2023 betrug 61.667 EWbio. am 02.01.2023.
Der maximale Monatsmittel 2023 betrug im Jänner 41.898 EWbio.

Kleinprojekte

Es gibt zur Zeit kein laufendes Kleinprojekt in ARA Wasserfeld.

Investitionsprojekte

W06_22 Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Wasserfeld-Welsberg

Das Projekt wurde von Dr. Ing. Konrad Engl mit Datum 31.05.2022 erstellt.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG wird das Projekt in der Sitzung Nr. 05 am 29.06.2022 unter Punkt 5.2 genehmigen. **Projektsumme: 2.249.263,15 €**

Das Ansuchen um technisches Gutachten an das Amt für Gewässerschutz wird am 15.06.2022 abgegeben.

Das positive Gutachten wurde von der Landesagentur für Umwelt mit Akt: A/052A1018/6 am 13.07.2022 ausgestellt.

Nachreichen von 2 Stück Stempelmarken für das Ansuchen und für das Gutachten am 12.07.2022

Das Ansuchen um Finanzierung wurde von ARA Pustertal AG am 18.07.2022 an das Amt für Gewässerschutz gestellt.

Hauptsammler

Es gab keine besonderen Vorkommnisse.

Folgende Abschnitte waren im März in Betrieb:

2 Feinrechen, 2 Sandfangbecken, 1 Vorklärbecken, 2 Belebungsbecken, 2 Nachklärbecken, Lüftung und Heizung über Biogas, Schlammvorentwässerung, Schlammfäulung und Schlammmentwässerung.

Datum: 05.04.2023

Unterschrift: Engl Dr. Ing. Konrad

